

簡易診断シート(床置パッケージ型空調機)


機器名称	(系統名:)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準
 A: 異常なし
 B: 早期修繕
 C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位		診断項目	判定	コメント	
送風機は「診断シート M-2」による		① —	—	—	
本体ケーシング	外板・フレーム	② 腐食がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
	内貼材	剥離がある	A B C		
		風化がある	A B C		
直膨・加熱コイル	チューブ・ヘッダ	③ 腐食がある	A B C		
		腐食がある	A B C		
	フィン	変形・破損がある	A B C		
加湿器	加湿管(蒸気)・ノズル(水) ・超音波・パン型加湿器	④ 腐食がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
エリミネータ		⑤ 腐食がある	A B C		
		破損・脱落がある	A B C		
ドレンパン	上部ドレンパン	⑥ 腐食がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
	下部ドレンパン	⑦ 腐食がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
フィルタ		⑧ 破損・脱落がある	A B C		
圧縮機	本体	⑨ 腐食がある	A B C		
		異常音・振動がある	A B C		
		異常発熱がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
凝縮器	本体	腐食がある	A B C		
		異常音・振動がある	A B C		
		異常発熱がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
架台	鋼製架台	⑪ 腐食がある	A B C		
	固定ボルト		緩み・腐食がある	A B C	
	耐震ストッパ		緩み・腐食がある	A B C	
			変形・破損がある	A B C	
	防振材		変形・破損がある	A B C	
		異常音・振動がある	A B C		
総合コメント					



※空冷型室外機は「診断シート
ビル用マルチエアコンカセット型」による