

簡易診断シート(送風機)

機器名称	(系統名:)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準

A: 異常なし

B: 早期修繕

C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位		診断項目	判定	コメント
ファン本体	全体(ケーシング)	① 腐食がある	A B C	
		変形・破損がある	A B C	
	シャフト	② 腐食・摩耗がある	A B C	
	軸受け(ベアリング)	異常音がある	A B C	
		② 異常振動がある	A B C	
		異常発熱がある	A B C	
	Vベルト	緩みがある	A B C	
		③ 摩耗がある	A B C	
		ベルトカバー取付不良がある	A B C	
	プーリー	④ 芯ずれがある	A B C	
摩耗、破損がある		A B C		
羽根車	⑤ 腐食がある	A B C		
	変形、破損がある	A B C		
キャンパス	破損がある	A B C		
電動機	ケーシング	腐食がある	A B C	
		異常発熱がある	A B C	
	軸受け(ベアリング)	⑥ 異常音がある	A B C	
		異常振動がある	A B C	
シャフト	異常発熱がある	A B C		
架台	鋼製架台	腐食がある	A B C	
	固定ボルト	緩み・腐食がある	A B C	
	耐震ストッパ	⑦ 緩み・腐食がある	A B C	
		変形・破損がある	A B C	
	防振材	変形・破損がある	A B C	
		異常音・振動がある	A B C	
総合コメント				

