

# 簡易診断シート(ポンプ)

機器名称	(システム名: )
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準  
 A: 異常なし  
 B: 早期修繕  
 C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位	診断項目	判定	コメント
ポンプ本体	全体(ケーシング) ①	腐食がある	A B C
		変形・破損がある	A B C
	シャフト ②	腐食・摩耗がある	A B C
		軸受け(ベアリング) ③	異常音がある
	異常振動がある		A B C
	異常発熱がある		A B C
	軸封 ④	グランドパッキンから異常漏水がある	A B C
		メカニカルシールから漏水がある	A B C
	カップリング ⑤	カップリングゴムに摩耗がある	A B C
		異常音がある	A B C
異常振動がある		A B C	
腐食がある		A B C	
電動機	ケーシング ⑥	腐食がある	A B C
		異常発熱がある	A B C
	軸受け(ベアリング) ⑦	異常音がある	A B C
		異常振動がある	A B C
シャフト ⑧	腐食・摩耗がある	A B C	
	鋼製架台 ⑨	ひび割れがある	A B C
固定ボルト ⑩		緩み・腐食がある	A B C
	耐震ストッパ ⑪	緩み・腐食がある	A B C
防振材 ⑫		変形・劣化・破損がある	A B C
	防振材 ⑫	異常音・振動がある	A B C
総合コメント			

