

簡易診断シート(鋼板製水槽)

機器名称	(システム名:)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準

A: 異常なし

B: 早期修繕

C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位	診断項目	判定	コメント
タンク外部	槽体	① 変形・破損がある	A B C
		塗装の剥離・腐食がある	A B C
	マンホール	② ハッチの緩み・破損がある	A B C
		パッキンの脱落がある	A B C
	補強材	③ 腐食がある	A B C
		変形・破損がある	A B C
		ボルトの腐食・破損がある	A B C
	外梯子	④ 腐食がある	A B C
	通気・溢水口等	⑤ 変形・破損がある	A B C
	電極座	⑥ 変形・破損がある	A B C
組立ボルト	⑦ 腐食がある	A B C	
	変形・破損がある	A B C	
タンク内部	補強材(ロッド等)	⑧ 腐食がある	A B C
		変形・破損がある	A B C
	内梯子	⑨ 腐食がある	A B C
		変形・破損がある	A B C
	組立ボルト	⑩ 腐食がある	A B C
		変形・破損がある	A B C
架台	鋼製架台	⑪ 腐食がある	A B C
		固定ボルト	腐食がある
総合コメント			

