

## 簡易診断シート(空調機)

機器名称	(系統名: )
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準  
 A: 異常なし  
 B: 早期修繕  
 C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位		診断項目	判定	コメント	
送風機は「診断シート M-2」による		① —	—	—	
本体ケーシング	外板・フレーム	② 腐食がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
	内貼材	剥離がある	A B C		
		風化がある	A B C		
冷却コイル	チューブ	③ 腐食がある	A B C		
	フィン	腐食がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
	ヘッダ	腐食がある	A B C		
加熱コイル	チューブ	④ 腐食がある	A B C		
	フィン	腐食がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
	ヘッダ	腐食がある	A B C		
加湿器	加湿管(蒸気)・ノズル(水) ・超音波・パン型加湿器	⑤ 腐食がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
エリミネータ		⑥ 腐食がある	A B C		
		破損・脱落がある	A B C		
ドレンパン		⑦ 腐食がある	A B C		
		変形・破損がある	A B C		
フィルタ		⑧ 破損・脱落がある	A B C		
架台	鋼製架台	⑨ 腐食がある	A B C		
	固定ボルト		緩み・腐食がある	A B C	
	耐震ストッパ		緩み・腐食がある	A B C	
			変形・破損がある	A B C	
	防振材		変形・破損がある	A B C	
			異常音・振動がある	A B C	

