

簡易診断シート(全熱交換器)

機器名称	(系統名:)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準
 A:異常なし
 B:早期修繕
 C:部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位		診断項目	判定	コメント
送風機は「診断シート M-2」による		① -	-	
本体	ケーシング	腐食がある	A B C	
	シャフト	② 腐食・磨耗がある	A B C	
	保温材	破損がある	A B C	
エレメント	軸受	異常音・振動・発熱がある	A B C	
	エレメント	目詰り・破損がある	A B C	
	エアースील	③ 腐食・磨耗がある	A B C	
	シャフト	腐食・磨耗がある	A B C	
	駆動装置	ベルト緩み・損傷がある	A B C	
ギヤードモータ	本体	異常発熱がある	A B C	
	軸受け(ベアリング)	④ 絶縁抵抗1MΩ以下がある	A B C	
	オイルシール	異音・異常振動がある	A B C	
		油漏れがある	A B C	
架台	鋼製架台	腐食がある	A B C	
	固定ボルト	緩み・腐食がある	A B C	
	耐震ストッパ	- 緩み・腐食がある	A B C	
		変形・破損がある	A B C	
	防振材	変形・破損がある	A B C	
		異常音・振動がある	A B C	
総合コメント				

