

## 簡易診断シート(ファンコイルユニット)

機器名称	(系統名: _____)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: _____ 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準  
 A: 異常なし  
 B: 早期修繕  
 C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位		診断項目	判定	コメント	
加熱(冷却)コイル	チューブ	① 腐食がある	A B C		
		漏水がある	A B C		
	フィン	② 腐食・変形・破損がある	A B C		
		腐食がある	A B C		
	ヘッダ・エア抜弁	③ 作動しない	A B C		
		漏水がある	A B C		
ドレンパン	ドレンパン	④ 腐食・変形・破損がある	A B C		
		漏水がある	A B C		
フィルタ	フィルタ(濾材)	⑤ 脱落・破損がある	A B C		
本体ケーシング	外板・フレーム	⑥ 腐食・変形・破損がある	A B C		
	内貼材	⑦ 劣化・剥離がある	A B C		
	吹出グリル	⑧ 変形・破損がある	A B C		
		欠落がある	A B C		
	固定ボルト	⑨ 緩み・腐食がある	A B C		
		破損・脱落がある	A B C		
付属制御弁	—	腐食がある	A B C		
		作動しない	A B C		
送風機	ケーシング	⑩ 腐食・変形・破損がある	A B C		
	軸受け(ベアリング)	⑪ 異常音・振動がある	A B C		
		異常発熱がある	A B C		
	羽根車	—	腐食・変形・破損がある	A B C	
		—	異常音・振動がある	A B C	
シャフト	—	腐食がある	A B C		
総合コメント					

