

簡易診断シート(自動巻取り型フィルタ)

機器名称	(系統名:)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準
 A:異常なし
 B:早期修繕
 C:部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位		診断項目	判定	コメント
操作部	表示灯	球切れ・破損・変色がある	A B C	
	電磁開閉器	作動に異常がある	A B C	
	タイマー	作動に異常がある	A B C	
	巻取りスイッチ	作動に異常がある	A B C	
	メータリングスイッチ	作動に異常がある	A B C	
	マンメーター	作動に異常がある	A B C	
	駆動部	電動部	異常な発熱がある	A B C
異常振動がある			A B C	
異常音がある			A B C	
チェーン		適正な張りがない	A B C	
		変形・破損がある	A B C	
スプロケット	変形がある	A B C		
本体	濾材カバー	変形・はずれがある	A B C	
	サポートロッド	変形がある	A B C	
	巻取り側押え板	はずれがある	A B C	
		腐食がある	A B C	
	ケーシング	変形・破損がある	A B C	
		パッキンの損傷・硬化がある	A B C	
濾材及び巻取り面	濾材	変形・破損がある	A B C	
架台	鋼製架台	腐食がある	A B C	
	固定ボルト	腐食がある	A B C	
総合コメント				

