

簡易診断シート（電気集塵装置）

機器名称	(系統名：)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年： 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準

A：異常なし

B：早期修繕

C：部品交換または精密診断

診断上の注意事項：

診断部位		診断項目	判定	コメント	
電極ユニット	電極	① 腐食がある	A B C		
		破損・変形がある	A B C		
	フレーム	② 腐食がある	A B C		
		破損・変形がある	A B C		
洗浄型	ドレンパン	— 腐食がある	A B C		
			— 変形・破損がある	A B C	
ろ材併用型	自動巻取型	電動機	③ 異常振動・発熱がある	A B C	
		減速機	変形・破損がある	A B C	
	ユニット型	フレーム	— 腐食がある	A B C	
			— 変形・破損がある	A B C	
ケーシング (チャンバー)	外板	④ 腐食がある	A B C		
		破損・変形がある	A B C		
	フレーム	⑤ 腐食がある	A B C		
		破損・変形がある	A B C		
基礎・架台	コンクリート基礎	— 変形・破損がある	A B C		
	鋼製架台	— 腐食がある	A B C		
	据付ボルト	— 腐食がある	A B C		
	防振材	— 変形・破損がある	A B C		
	耐震ストッパ	— 変形・破損がある	A B C		
総合コメント					

