

簡易診断シート(分電盤)

機器名称	(系統名:)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準

A: 異常なし

B: 早期修繕

C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位		診断項目	判定	コメント	
盤外面	函体	① 塗装のはがれ・損傷, 腐食がある	A B C		
		① 水の浸入・パッキンの損傷・硬化がある	A B C		
		① 扉のがたつき・ハンドルに損傷がある	A B C		
	表示灯	② 破損・変色・球切れがある	A B C		
盤内面	函体	③ 塗装のはがれ・損傷・腐食がある	A B C		
		配線用遮断器 漏電遮断器	④ 開閉動作・テスト釦による動作不良がある	A B C	
			④ 加熱及び過熱痕がある	A B C	
	電磁開閉器等・リモ コンロー・リモコントランス	⑤ 亀裂・破損・変形・異音がある	A B C		
		⑤ 加熱及び過熱痕がある	A B C		
	計器類	⑥ 亀裂・破損・変形・異音がある	A B C		
		⑥ 電力量計の有効期限が過ぎている	A B C		
⑥ 指示の間違い・動作不良がある		A B C			
端子・端子台・ 配線類	⑦ 前面カバー・ガラスにがたつき・破損がある	A B C			
	⑦ 加熱及び過熱痕がある	A B C			
架台	鋼製架台	⑧ 亀裂・破損・変形・がたつきがある	A B C		
		⑧ 腐食がある	A B C		
	据付ホルト	⑨ ゆるみ・腐食がある	A B C		
	耐震触れ止め金物	⑩ ゆるみ・腐食がある	A B C		
総合コメント					

