

## 簡易診断シート(変圧器)

機器名称	(系統名: )
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準

A:異常なし

B:早期修繕

C:部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位	診断項目	判定	コメント
本 体	ケーシング ①	腐食が進行して油漏れがある	A B C
		変形(膨れ)がある	A B C
		過熱・異臭がある	A B C
		異常音・異常振動がある	A B C
	ブッシング(端子共) ②	油漏れがある	A B C
		碍子の損傷がある。	A B C
端子の過熱・過熱痕がある		A B C	
付属機器	油面計・吸湿呼吸器 ③	損傷がある	A B C
	温度計 ④	シリカゲルが変色している	A B C
架 台	防振装置 ⑤	損傷がある	A B C
		指示温度の不良がある	A B C
	鋼製架台 一	ゴムの変形・亀裂がある	A B C
	据付ボルト ⑥	腐食がある	A B C
据付ボルト ⑥	腐食がある	A B C	
据付ボルト ⑥	緩み・腐食がある	A B C	
総合コメント			

