

簡易診断シート(真空遮断器)

機器名称	(系統名:)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準
 A: 異常なし
 B: 早期修繕
 C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位		診断項目	判定	コメント
本体	函体	① 異常音がある	A B C	
		異常臭がある	A B C	
		異常な発熱がある	A B C	
		破損・変形がある	A B C	
	端子台	② 接続部にゆるみがある	A B C	
		発錆・変色がある	A B C	
破損・変形がある		A B C		
表示器	開閉表示器	③ 表示に間違いがある	A B C	
		破損している	A B C	
	ばね蓄勢表示器	④ 表示に間違いがある	A B C	
		破損している	A B C	
	開閉度数計	⑤ 規定の開閉度数を超えている	A B C	
		破損している	A B C	
操作部	投入ボタン	⑥ 破損・変形がある	A B C	
	引外しボタン	⑦ 破損・変形がある	A B C	
	手動操作ハンドル挿入口	⑧ 破損・変形がある	A B C	
	手動操作ハンドル	⑨ 破損・変形がある	A B C	
架台	鋼製架台	— 腐食がある	A B C	
総合コメント				

