

簡易診断シート(発電機)

2003 JAFIA

機器名称	(系統名:)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準
 A: 異常なし
 B: 早期修繕
 C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位	診断項目	判定	コメント	
発電機盤は「診断シート E-1」による				
内燃機関	①	—		
	②	塗装のはがれ・破損・腐食がある	A B C	
		油漏れ又は形跡がある	A B C	
		計器類の破損がある	A B C	
		オイルがゲージの許容範囲外にある	A B C	
	③	塗装のはがれ・破損・腐食がある	A B C	
		空気だめ・圧縮機等の変形がある	A B C	
		空気漏れがある	A B C	
	④	塗装のはがれ・破損・腐食がある	A B C	
		燃料タンクから油が漏れる	A B C	
		冷却水タンクから水が漏れる	A B C	
	⑤	塗装のはがれ・破損・腐食がある	A B C	
		漏れがある	A B C	
	⑥	変形・破損・支持材の緩みがある	A B C	
貫通部の変形・損傷・脱落がある		A B C		
⑦	変形・破損・脱落等がある	A B C		
	内部の巻線・鉄芯に発錆・変色がある	A B C		
架台	⑧	共通ベースの著しい油污れ・発錆がある	A B C	
		ボルトの緩み・破損・変形・発錆がある	A B C	
		防振装置(バネ、ゴム)に変形・破損がある	A B C	
		防振装置(ストッパー)の外れ・変形がある	A B C	
総合コメント				

