

簡易診断シート(直流電源装置)

機器名称	(系統名:)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準

A: 異常なし

B: 早期修繕

C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位		診断項目	判定	コメント
盤外面	函体	① 塗装のはがれ、損傷、腐食がある	A B C	
		扉のがたつき、ハンドルの損傷がある	A B C	
	表示灯	② 破損、変色、球切れがある	A B C	
	計器類	③ 指示の間違い、動作不良がある	A B C	
盤内面	蓄電池	腐食・液漏れがある	A B C	
		④ 過熱・変形(膨れ)・異臭がある	A B C	
		パッキンに緩み・破損がある	A B C	
	充電装置	⑤ 過熱及び過熱痕がある	A B C	
		亀裂、破損、変形がある	A B C	
換気装置	- 過熱、異音がある	A B C		
端子・リレー	⑥ 過熱及び過熱痕がある	A B C		
	亀裂、破損、変形、がたつきがある	A B C		
架台	鋼製架台	- 腐食がある	A B C	
	据付ボルト	⑦ ゆるみ・腐食がある	A B C	
総合コメント				

