

簡易診断シート(照明器具)

機器名称	(系統名:)
機器仕様	
設置場所	
メーカー名	
製造年	(経年: 年)

診断年月日	
診断係員名	

判定基準

A: 異常なし

B: 早期修繕

C: 部品交換又は精密診断

診断上の注意事項:

診断部位	診断項目	判定	コメント	
ランプ	ランプ	①	ちらつきが大きい	A B C
		②	交換しても正常点灯しない	A B C
		③	交換しても極端に暗い	A B C
		④	寿命が以前より短く・黒化が早い	A B C
器具本体	本体・反射板・プラスチックカバー	⑤	加熱及び過熱痕・異臭がある	A B C
		⑥	塗装のはがれ・破損・腐食がある	A B C
	つまみネジ	⑦	水の浸入・浸水跡がある	A B C
	器具取付部	⑧	亀裂・破損・脱落がある	A B C
ソケット	器具が傾斜している	⑨	加熱及び過熱痕がある	A B C
		⑩	亀裂・破損・変形・変色がある	A B C
		⑪	接触子・ばねが劣化・可動部動き悪い	A B C
		⑫		A B C
誘導灯表示画面	文字・画・矢印・緑地部分	⑬	加熱及び過熱痕がある	A B C
		⑭	亀裂・破損・変形・がたつきがある	A B C
		⑮	清掃で取れない汚れがある	A B C
部品	ラッチ・蝶番可動部	⑯	亀裂・破損・変形・腐食がある	A B C
		⑰	動きにくい	A B C
	パッキン	⑱	硬化、ひび割れがある	A B C
	コントロールユニット	⑲	充電表示灯緑色が点灯しない	A B C
		⑳	点検スイッチの引きひもが切れている	A B C
		㉑	点検スイッチを引いても、非常灯に切り替わらない	A B C
㉒		名板のはがれ・変色が見られる	A B C	
総合コメント				

